



Kommuneplanens arealplan - Arealbehov (avløpsanlegg)


VALDERØYA:


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Hovedrenseanlegg Giske kommune – Gjøvsund RA	Areal for bygging av sekundærrenseanlegg for Giske kommune etter nye EU direktiv.
Arealbehov	8000 m2	Areal for sekundær Renseanlegg, trasse for VA ledningar inn og ut av renseanlegg, kummer og sjøledninger. Trafikkareal storbil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutsløpp U10 på Skjong og føre avløpsvatn mot kommunalt reinseanlegg.
Arealbehov	6-7 00 m2	Areal for bygg, VA ledningar inn og ut av pumpestasjon, kummer og sjøledninger. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutslepp Geileåkrane/ U9 Midtre Skjong og føre avløpsvatn til kommunalt reinseanlegg. Området er regulert for <i>SP Rens</i> , <i>Kommunal teknisk virksomhet</i> og beholdes som i dag.
Arealbehov	600 m2	Areal for bygg, VA ledninger inn og ut av pumpestasjon, Sjøledninger og kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutslepp U8 Valderhaugstrand på Knutneset og føre avløpsvatn til kommunalt reinseanlegg. Regulert for VA, Vatn og avløpsnett. Det er regulert en firkant til pumpestasjon i dag , men må utvides mot sjø for å sikre avløpsanlegg til og fra sjø.
Arealbehov	500 m2	Areal for bygg, VA ledningar inn og ut av pumpestasjon, sjøledninger og kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp reinseanlegg	Planlagt hovud reinseanlegg for Valderøya. Regulert tomt er 1000 m2. (Om her skal bygges må vi ta med tomt mot vest 185/89 også) Kommunalt reinseanlegg i tråd med Reguleringsplan og Hovudplan Vatn og Avløp. Det blir truleg å flytte reinseanlegg til RA Gjørundet. Dersom flytting blir vedtatt er det kun behov for den «nausttomta» på BAV 2 på Gbnr 185/19 for å sikre løsninger for sjøføringer og evt overløp til sjø.
Arealbehov	3000 m2	Vedtatt Areal for bygg, VA ledningar inn og ut av reinseanlegget, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg som trolig blir å flytte.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutslepp U7 Fylling og føre avløpsvatn til kommunalt reinseanlegg. Bygge ny pumpestasjon for avløp mot Gjøsund. Eksisterende regulering må utvides for å få plass til avløp stasjon og dagens regulering flyttes litt vestover. Tomt er regulert for <i>kommunalteknisk virksomhet idag</i> og her ligger en pumpestasjon for vatn fra Ålesund. Her må være litt areal for å holde litt avstand mellom vatn og avløp
Arealbehov	700 m2	Areal for bygg, VA ledningar inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutslepp U6 ved Slippen og føre avløpsvatn til kommunalt reinseanlegg Gjøvsund.
Arealbehov	300 m2	Areal for bygg, VA ledninger inn og ut av pumpestasjon, Sjøledninger og kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutsløpp PSA 5 Eirikhagen (Valderhaugbakkane) og føre avløpsvatn til kommunalt reinseanlegg. Regulert til avløp i dag på 200 m ² må beholdes
Arealbehov	300 m ²	Areal for bygg, VA leidningar inn og ut av pumpestasjon, sjøledning og kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp Renseanlegg Nordstranda	Beholde deler av renseanlegg tomt som Gk eier og endre til pumpestasjon plassering mot Valumin Psa 3. Tomten er for liten til å bygge renseanlegg, men fungerer greitt som pumpestasjon tomt. Legge til trasse mot sjø for pumpeledning og om det er naturlig redusere litt i nord,
Arealbehov	600-800 m2	Areal for bygg, VA ledningar inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutslepp U4 Sima og føre avløpsvatn til kommunalt reinseanlegg. Bygge ny avløbspumpestasjon som leder mot renseanlegg Gjørund.
Arealbehov	250 - 300 m2	Areal for bygg, VA leidningar inn og ut av pumpestasjon, sjøledningar og kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutslepp U3 Valumin og har bygd ny pumpestasjon som fører avløpsvatn til kommunal slamavskiljar på Oksneset. Delvis Regulert for kommunal teknisk anlegg i dag, men litt i konflikt med nabo. Reguleres til kommunalteknisk anlegg (pumpestasjon) / kombinert parkering der ledninger går til sjø.
Arealbehov	300 m2	Areal for bygg, VA ledningar inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Slamavskiljar på Oksneset U2. ferdig regulert til kommunalteknisk i dag. På sikt bygge ny pumpestasjon og lede avløpsvatn til kommunalt reinseanlegg via pumpestasjon Blomvika .
Arealbehov	300 m2	Areal for bygg, VA leidningar inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Regulere området rund dagens stasjon og trasse til sjø for stasjon som skal endre pumperetning fra dagens retning mot oksneset til kommunalt reinseanlegg på Gjøsundet. Sanere direkteutslepp som i dag går ut via Slamavskiller Oksneset
Arealbehov	300 m2	Areal for bygg, VA ledningar inn og ut av pumpestasjon, sjøledninger og kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutslepp U112 på Sætra, Bygge ny pumpestasjon og og føre avløpsvatn til kommunalt reinseanlegg på Gjøundet.
Arealbehov	800 m2	Areal for bygg, VA ledninger inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Tømmestasjon og Bobilparkering	Etablere bobilparkering med fasiliteter for tømming og evt servicebygg
Arealbehov	800 m2	Areal for bygg, VA ledninger inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt	 The map shows a topographic view of a coastal area. A large orange-shaded polygon indicates the proposed site for the pump station and caravan parking. The site is situated near a road labeled '658' and a water body. Surrounding areas are labeled 'Valdervoll' and 'Hustruhamnbakken'. The map also shows contour lines, other roads, and a small building near the site.	


GISKE:


	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp pumpestasjon	Sanere direkteutslepp U117 Giske nord og føre avløpsvatn til kommunal slamavskiljar Giske sør.
Arealbehov	5-600 m2	Areal for bygge pumpestasjon, VA ledningar inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Avløp Reinseanlegg	Utvide eksisterende kommunal slamavskiljar eller bygge renseanlegg på Giske sør. Val av løysning blir gjort når nytt nasjonalt avløpsdirektiv er vedteke.
Arealbehov	2000 m2	Areal for bygg, VA leidningar inn og ut av reinseanlegg, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Vatn måle/ fordelingskum	Eksisterande måle/ fordelingskum vatnkum Fordeler vatn frå produksjon Godøy til resten av kommunen. Landtak for sjøldninger
Arealbehov	5-600 m2	Areal for bygg, VA leidningar inn og ut av reinseanlegg, kummer. P-plass for servicebil og tilkomst veg.
Plassering / tomt		

GODØYA:

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Valkvæ Avløp reinseanlegg	Utvide eksisterende kommunal slamavskiljar/ evt. renseanlegg på Godøya Valkvæ for hele Godøya. Regulere hele 124/258 og deler av 1248/263 til kommunalteknisk anlegg og flytt vegen helt nord på tomten (ta bort parkbelte mot industri). Ta bort reguleringa som parkering og ha hele området som reint kommunalteknisk anlegg. Val av løysning blir gjort når nytt nasjonalt avløpsdirektiv er vedteke.
Arealbehov	4- 500 m2 til veg og ca 3500 m2 til kommunalteknisk	Areal for bygg, VA leidningar inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plasser for servicebil og trafikkareal/ tilkomst veg.
Plassering / tomt		

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Alnes renseanlegg	Utvide eksisterende kommunal slamavskiljar/ evt. renseanlegg på Alnes og ha hele området som reint kommunalteknisk anlegg. Val av løysning blir gjort når nytt nasjonalt avløpsdirektiv er vedteke.
Arealbehov	1500 m2 til kommunalteknisk	Areal for bygg, VA leidningar inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plasser for servicebil og trafikkareal/ tilkomst veg.
Plassering / tomt		

	Skildring	Detaljer
Type anlegg og funksjon	Juvrenseanlegg	Utvide eksisterende kommunal slamavskiljar/ evt. renseanlegg på Juv og ha området som reint kommunalteknisk anlegg. Val av løsning blir gjort når nytt nasjonalt avløpsdirektiv er vedteke.
Arealbehov	1000 m2 til kommunalteknisk	Areal for bygg, VA leidningar inn og ut av pumpestasjon, kummer. P-plasser for servicebil og trafikkareal/ tilkomst veg.
Plassering / tomt		